

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»)

Аккредитованный Испытательный Лабораторный центр

Юридический адрес:
173002, Великий Новгород, ул. Германа, д. 14
Телефон, факс (8162) 77-31-03
ИНН 5321101472/КПП 532101001
e-mail: info@cgevnov.ru
[http:// www.cgevnov.ru](http://www.cgevnov.ru)

Номер записи в РАЛ № РОСС RU.0001.510602
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице: 24.09.2015г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Божко А.Н.

Сембратович П.П., Макашова Т.Г.

« 08 » « 04 » 2022

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2429 от 08 апреля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель), реквизиты (ИНН, ОГРН, КПП): Управление Роспотребнадзора по Новгородской области (ИНН 5321101433, ОГРН 1055300903833, КПП 532101001)

2. Юридический адрес: 173002, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 14
Фактический адрес: 173002, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 14

3. Объект, где проводились измерения (отбор): МАДОУ «Центр развития ребенка- детский сад №14 «Сказка», г. Великий Новгород, пр. Мира, д.19, корп. 4.

4. Дата и время измерений (отбора): 06.04.2022, 09.00 - 10.00 ч.

Ф.И.О., должность: химик-эксперт СГЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»
Полторацкая С.И., химик-эксперт СГЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»
Кузнецова М.В.

При измерениях (отборе) присутствовали: ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора, регистрации и лицензирования Управления Роспотребнадзора по Новгородской области Налётова Г.И. и заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка- детский сад №14 «Сказка» Фролова Л.В.

Информация о месте отбора предоставлена заказчиком.

5. Цель исследований, основание: исследование физических факторов по поручению №187 от 30.03.2022.

6. Код измерений (проб): Н.22.2429

7. Наименование структурного подразделения, фактический адрес места осуществления деятельности:
Санитарно-гигиеническая лаборатория. 173003, РОССИЯ, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Германа, дом 29 А

Протокол № 2429 распечатан 08.04.2022

Результаты относятся только к местам проведения измерений / к объектам /к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НЕИОНИЗИРУЮЩЕЙ ПРИРОДЫ
Параметры микроклимата

1. Средства измерения:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность / класс точности
1.	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	81613	32014-11	0226283	06.12.2022 г.	$t \pm 0,2^{\circ}\text{C}$, вл. $\pm 3,0 \%$
2.	Дальномер лазерный Leica Disto D2	0630424425	38321-08	С-СП/07-09-2021/92653647	06.09.2022г.	$\pm 1,5$ мм (на длине до 10 м)

- Нормативно – техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения: ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».
- Нормативно – техническая документация, в соответствии с которой проводилась оценка результатов: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- Условия проведения измерений: температура наружного воздуха -5°C .
- Результаты измерений:

№	Место измерения	Температура, °C			Влажность, %		
		Измеренная на высоте 0,1/0,4/1,7м	Расширенная неопределенность*	Допустимая	Измеренная	Расширенная неопределенность*	Допустимая
Группа №2 (4-5 лет)							
1.	Раздевальная	21,9/22,0/22,0	± 0,2	21-24	49,0	± 3,5	40-60
2.	Групповая	22,0/22,0/22,0	± 0,2	21-24	47,5	± 3,5	40-60
3.	Спальная	20,7/20,7/20,7	± 0,2	19-21	48,0	± 3,5	40-60
4.	Туалетная	20,5/20,6/20,6	± 0,2	19-21	44,6	± 3,5	-
Группа №5 (6-7 лет)							
5.	Раздевальная	21,8/21,9/22,0	± 0,2	21-24	45,0	± 3,5	40-60
6.	Групповая	22,2/22,3/22,3	± 0,2	21-24	45,0	± 3,5	40-60
7.	Спальная	20,6/20,6/20,6	± 0,2	19-21	46,5	± 3,5	40-60
8.	Туалетная	20,5/20,5/20,5	± 0,2	19-21	46,8	± 3,5	-
Группа №4 (5-6 лет)							
9.	Раздевальная	22,8/22,8/22,8	± 0,2	21-24	44,8	± 3,5	40-60
10.	Групповая	22,9/23,0/23,0	± 0,2	21-24	44,7	± 3,5	40-60
11.	Спальная	20,6/20,6/20,6	± 0,2	19-21	45,2	± 3,5	40-60
12.	Туалетная	20,6/20,6/20,7	± 0,2	19-21	47,0	± 3,5	-
Группа №1 (2-3 лет)							
13.	Раздевальная	23,0/23,0/23,1	± 0,2	21-24	44,0	± 3,5	40-60
14.	Групповая	23,6/23,6/23,6	± 0,2	22-24	45,3	± 3,5	40-60
15.	Спальная	20,7/20,7/20,7	± 0,2	19-21	44,2	± 3,5	40-60
16.	Туалетная	23,0/23,0/23,0	± 0,2	22-24	44,7	± 3,5	-
Группа №3 (3-4 лет)							
17.	Раздевальная	22,8/22,8/22,8	± 0,2	21-24	45,0	± 3,5	40-60
18.	Групповая	23,0/23,0/23,0	± 0,2	21-24	44,8	± 3,5	40-60
19.	Спальная	20,6/20,7/20,7	± 0,2	19-21	45,3	± 3,5	40-60
20.	Туалетная	20,5/20,6/20,7	± 0,2	19-21	49,0	± 3,5	-
21.	Муз-спорт. зал	20,5/20,6/20,6	± 0,2	19-21	47,0	± 3,5	40-60

* при коэффициенте охвата $k=2$


6. Дополнительные сведения: нет.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: химик-эксперт
химик-эксперт Кузнецова М.В.



Полторацкая С.И.,

Ф.И.О., заведующая санитарно-гигиенической лабораторией:
(Ф.И.О., заведующая ОНФОСЧ):



Макашова Т. Г.
(Лазницкая М.В.)

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за информацию предоставленную заказчиком об объекте.
Предоставленная информация об объекте может влиять на достоверность результатов.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Протокол № 2429 распечатан 08.04.2022

стр. 2 из 2

Результаты относятся только к местам проведения измерений / к объектам / к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**

(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

**«Центр гигиены и
эпидемиологии в Новгородской области»**

Орган инспекции

Аттестат аккредитации № RA.RU.710052 выдан 04 августа 2015 г.

Германа ул., д. 14, г. Великий Новгород, 173002

Тел./факс (8162)77-31-03. E-mail: info@cgevnov.ru <http://www.cgevnov.ru>

ОКПО 01935678, ОГРН 1055300904097, ИНН/КПП 5321101472/532101001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель) ОИ

М. В. Харламов

И. В. Ермаков

» 2022 г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 2429

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза
результатов лабораторных исследований
по протоколу № 2429 от 08.04.2022 г.

В результате лабораторных испытаний на объекте МАДОУ № 14 «Сказка» по адресу г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 19, корп. 4 установлено следующее: измеренные параметры микроклимата соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

Н. Ю. Григорьева